

15.05.2025

№ МР2/5-51/156-16-2/2394

На № 01-18/1968

от 25.04.2025

О возможности технологического  
присоединения объектов на  
земельных участках в д.Ивановка,  
с.Вильгорт, с.Шошка, с.Ыб,  
с.Лэзым Сыктывдинского района

Заместителю руководителя  
администрации  
МР «Сыктывдинский»  
П.В. Карину

Электронная почта:

[admsd@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:admsd@syktyvdin.rkomi.ru),  
[e.a.kozyr@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:e.a.kozyr@syktyvdin.rkomi.ru)

Уважаемый Павел Викторович!

В ответ на Ваш запрос о возможности подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств ЭПУ объектов:

– земельного участка с видом разрешенного использования – овощеводство, расположенного по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский муниципальный район, сельское поселение Палевицы, д.Ивановка кад.номер 11:04:1801002:217 (далее – Объект №1),

– земельного участка с видом разрешенного использования – сельскохозяйственное использование, расположенного по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский муниципальный район, сельское поселение Палевицы, д.Ивановка кад.номер 11:04:1801002:218 (далее – Объект №2),

– земельного участка с видом разрешенного использования – растениеводство, расположенного по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский муниципальный район, сельское поселение Вильгорт, с.Вильгорт кад.номер 11:04:1001018:625 (далее – Объект №3),

– земельного участка с видом разрешенного использования – склады, расположенного по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский муниципальный район, сельское поселение Шошка, кад.номер 11:04:5001003:431 (далее – Объект №4),

– земельного участка с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский муниципальный район, с.Ыб, м.Сёрд кад.номер 11:04:5201005:91 (далее – Объект №5),

– земельного участка с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский муниципальный район, с.Вильгорт, ул.Ёля-Ты, кад.номер 11:04:1003001:533 (далее – Объект №6)

– земельного участка с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский муниципальный район, с.Лэзым, кад.номер 11:04:2601001:213 (далее – Объект №7)

– земельного участка с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Республика Коми,



Сыктывдинский муниципальный район, с.Лэзым кад.номер 11:04:2601003:210 (далее – Объект №8),

– земельного участка с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский муниципальный район, д.Разгорт кад.номер 11:04:4101001:73 (далее – Объект №9), сообщаем следующее.

Последовательность мероприятий по технологическому присоединению определяется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП).

В соответствии с Правилами ТП, технологическое присоединение осуществляется путем заключения и исполнения договора об осуществлении технологического присоединения (далее – Договор ТП), неотъемлемым приложением к которому являются технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению. Договор ТП заключается сетевой организацией на основании заявки на технологическое присоединение.

Таким образом, в целях заключения Договора ТП и определения стоимости и окончательного перечня мероприятий по технологическому присоединению, заявителю необходимо оформить и направить в адрес ПАО «Россети Северо-Запад» заявку на технологическое присоединение с приложением всех необходимых документов, установленных Правилами ТП.

По результатам предварительного анализа: техническая возможность технологического присоединения ЭПУ Объекта к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад» имеется.

Мероприятия, необходимые для организации электроснабжения ЭПУ Объекта №1: Требуется строительство со стороны ПАО «Россети Северо-Запад» ответвления ВЛИ-0,4 кВ от опоры №37 ВЛ-0,4 кВ ф. «1» от ТП №425 ПС 110 кВ «Часово», до границы земельного участка объекта (ориентировочно 390 метров),

Мероприятия, необходимые для организации электроснабжения ЭПУ Объекта №2: Требуется строительство со стороны ПАО «Россети Северо-Запад» ответвления ВЛИ-0,4 кВ от опоры №37 ВЛ-0,4 кВ ф. «1» от ТП №425 ПС 110 кВ «Часово», до границы земельного участка объекта (ориентировочно 390 метров),

Мероприятия, необходимые для организации электроснабжения ЭПУ Объекта №3: Требуется со стороны ПАО «Россети Северо-Запад» установка прибора учета электрической энергии на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф. «1» от ТП №1209 ПС 110 кВ «Вильгорт», расположенной на границе земельного участка объекта.

Мероприятия, необходимые для организации электроснабжения ЭПУ Объекта №4: Требуется со стороны ПАО «Россети Северо-Запад» установка прибора учета электрической энергии на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф. «4» от ТП №1107 ПС 110 кВ «Пажга», расположенной на границе земельного участка объекта.

Мероприятия, необходимые для организации электроснабжения ЭПУ Объекта №5: Указанный земельный участок имеет сложившееся технологическое присоединение на мощность 10 кВ согласно акту ТП от 12.11.2018 №56-03710Ю/18-001 опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф. «Жилой дом» от ТП №306 ПС 110 кВ «Вильгорт».

Мероприятия, необходимые для организации электроснабжения ЭПУ Объекта №6: Указанный земельный участок имеет сложившееся технологическое



присоединение на мощность 10 кВ согласно акту ТП от 31.08.2015 №55-00000000002628 опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф. «1» от ТП №1236 ПС 110 кВ «Пажга»..

Мероприятия, необходимые для организации электроснабжения ЭПУ Объекта №7: Требуется строительство со стороны ПАО «Россети Северо-Запад» ответвления ВЛИ-0,4 кВ от опоры №5/5 ВЛ-0,4 кВ ф.«2» от ТП №904 ПС 110 кВ «Пажга», до границы земельного участка объекта (ориентировочно 25 метров).

Мероприятия, необходимые для организации электроснабжения ЭПУ Объекта №8: Требуется со стороны ПАО «Россети Северо-Запад» установка прибора учета электрической энергии на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ ф.«2» от ТП №906 ПС 110 кВ «Пажга», расположенной на границе земельного участка объекта.

Мероприятия, необходимые для организации электроснабжения ЭПУ Объекта №9: Требуется строительство со стороны ПАО «Россети Северо-Запад» ответвления ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.«2» от ТП №1204 ПС 110 кВ «Пажга», до границы земельного участка объекта (ориентировочно 50 метров),

Данные мероприятия являются предварительными. При поступлении заявки в соответствии с Правилами ТП мероприятия могут быть пересмотрены.

Также сообщаем о возможности оказания услуги «Предоставление предварительных технических условий на подключение к электрическим сетям», утвержденной приказом филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми от 28.11.2024 №553.


Стоимость услуги в соответствии с п.4.5.1. прейскуранта дополнительных (нетарифных) услуг, оказываемых филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми юридическим и физическим лицам, составит:

Наименование услуги	Ед.изм.	Стоимость , рублей с НДС
Предоставление предварительных технических условий на подключение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми до 150 кВт	Объект	13 200,00

Для получения предварительных технических условий просим заполнить и направить в наш адрес соответствующую заявку на бланке установленной формы. Заявка будет рассмотрена и в Ваш адрес будет направлен Счет-договор для оплаты.

Данное письмо не может быть рассмотрено в качестве технических условий, необходимость получения которых предусмотрена подпунктом 3) пункта 6 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, утвержденного Федеральным законом от 29.12.2004 №190-ФЗ.

Заместитель директора  
по развитию и реализации услуг



К.В. Колос

Инженер отдела технологического присоединения и  
взаимодействия с клиентами  
Губин Илья Иванович  
(8212) 39-05-21

